

## АДМИНИСТРАЦИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района.

### Решение

14.11.2019г. № 9/3

#### **«О принимаемых мерах по обеспечению готовности источников наружного противопожарного водоснабжения в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. на территории Котовского муниципального района Волгоградской области»**

В целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, в том числе находящегося в государственной и муниципальной собственности, объектов жилищного фонда, социальной сферы, здравоохранения, образования и культуры, предотвращения возникновения пожаров и гибели на них людей в осенне-зимний период 2019/2020 г.г., комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района Волгоградской области решила:

1. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений на балансе которых находятся пожарные гидранты, пожарные водоемы:

1.1. Разработать графики устранения недостатков, выявленных в результате проверки Котовской пожарно-спасательной частью в октябре 2019г. (Приложение 1) и представить их в пожарно-спасательную часть и отдел по МПЭ, ГОЧС администрации Котовского муниципального района.  
Срок: до 19.11.2019 г.

1.2. Принять меры по устранению выявленных недостатков.

Срок:

-по ПГ, ВБ и ПВ - до 02.12.2019 года.;

-по устройству на прудах площадок с твёрдым покрытием – до 15.04.2020г.

1.3. Издать распоряжения об организации работ по тушению пожаров на безводных участках подведомственных территорий, в которых определить перечень техники, привлекаемой для подвоза воды, и порядок ее вызова.

Срок: до 19.11.2019г.

1.4. Провести инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения на подведомственной территории, и её результаты представить в Котовскую ПСЧ.

Срок: до 02.12.2019г

2. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих многоквартирными домами, товариществ собственников жилья в пределах предоставленных полномочий организовать ремонт и техническое обслуживание имеющихся систем противопожарной защиты (установок

пожарной сигнализации), внутреннего противопожарного водопровода, аварийного (эвакуационного) освещения и т.д.

Срок: постоянно

3. Отчётный материал о выполненных мероприятиях данного Решения, представить в отдел по МПЭ, ГО и ЧС 02.12.2019г.

4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя председателя КЧС и ПБ Котовского муниципального района Кузьмина О.Н.

Заместитель председателя КЧС и ПБ  
Котовского муниципального района

Секретарь КЧС и ПБ



О.Н. Кузьмин

В.Д. Давледжанов

Приложение 1  
Решение КЧС ПБ КМР  
от 14.11.2019г. №9/3

№ П/П	Адрес	№ ПП	Вид неисправности
1	ул. 60 лет ВЛКСМ 4	19	не работает дренаж колодца (заполнен водой)
2	ул. 60 лет ВЛКСМ 2	67	не работает дренаж колодца (заполнен водой)
3	<b>Победы, 14 (поликлиника)</b>	27	<b>неисправен, смещена крышка комплекта колодез</b>
4	Победы, 12	26	отсутствует координатная табличка
5	<b>ул. Победы 36 (КиТС №6)</b>	17	<b>неисправен, шток сорван.</b>
6	ул. Коммунистическая 101	34	не работает сливное устройство
7	ул. Коммунистическая 86	32	нет крышки комплекта колодез
8	ул. Коммунистическая 82	35	нет крышки комплекта стояк, не работает сливное устройство
9	ул. Коммунистическая 78	38	отсутствует координатная табличка
10	ул. Коммунистическая 72	39	не работает сливное устройство
11	<b>ул. Ленина, 6</b>	42	<b>неисправен, смещён стояк</b>
12	<b>ул. Ленина, 170</b>	63	<b>неисправен, смещён стояк</b>
13	ул. Ленина, 170	62	нет крышки комплекта стояк, не работает сливное устройство
14	ул. Мира, 149	36	нет крышки комплекта стояк
15	<b>ул. Набережная, 18</b>	44	<b>неисправен, смещён стояк</b>
16	ул. Тополиная, 16	29	нет крышки комплекта стояк
17	ул. Мичурина 52	3	отсутствует координатная табличка
18	ул. Мичурина 47/2	4	отсутствует координатная табличка
19	ул. Мичурина, 106	2	отсутствует координатная табличка
20	ул. Мичурина, 116	1	отсутствует координатная табличка
21	ул. Мичурина, 44	5	отсутствует координатная табличка
22	ул. Красная, 11	6	отсутствует координатная табличка
23	пер. Красный, 14	7	отсутствует координатная табличка

24	ул. Мира, 197	11	отсутствует координатная табличка.
25	<b>ул. Мира, 195/а</b>	13	<b>неисправен. отключен от сети водопровода.</b>
26	ул. Мира 191	15	отсутствует координатная табличка.
27	ул. Мира, 187	22	отсутствует координатная табличка
28	ул. Мира 175	23	отсутствует координатная табличка
29	ул. Пархоменко	52	отсутствует координатная табличка
30	<b>ул. Мира, 171 Д/С №</b>	24	<b>неисправен, смещён стояк.</b>
31	ул. Мира, 111	66	отсутствует координатная табличка
32	<b>ул. Мира, 58 Д/С №1</b>	65	<b>неисправен смещён стояк.</b>
33	ул. Мира, 114	70	отсутствует координатная табличка
34	ул. Мира 118	71	отсутствует координатная табличка
35	ул. П. Лаврова 2	30	отсутствует координатная табличка
36	<b>ул. Сивельникова, 2 СОШ №6 СОШ №5 МУП «КиТС»</b>	80	<b>неисправен. отключен от сети водопровода.</b>
37	ул. Нефтяников тер. городского рынка	1	отсутствует координатная табличка
38	ул. Нефтяников тер. городского рынка	2	отсутствует координатная табличка
39	<b>ул. Заречная, 44</b>	72	<b>неисправен сбита резьба (для установки колонки)</b>

В г. Котово из 79 имеющихся по списку пожарных гидрантов не пригодны к эксплуатации по назначению 10 шт.; 29-ти пожарным гидрантам необходим незначительный ремонт, и устранение замечаний.

В черте г. Котово имеются следующие безводные участки (до ближайшего водосточника свыше 500 метров):

- дачи ГПЗ, дачи НГДУ, ул. Луговая, ул. Сиреневая, ул. Лесная, ул. Кедровая;

**Котовской пожарно-частью осуществлен плановый осмотр  
пожарных водоемов городского поселения г. Котово.**

1. ПВ-1 ГБУЗ ЦРБ ул. Заречная, 1.

- **неисправен.**
- не герметичен (не держит воду).
- площадка для разворота ПА заставлена мусорными контейнерами.
- забор воды затруднён (устройство для забора воды отсутствует).
- ближайший исправный источник ППВ: ул. Дзержинского, 2 ПГ-45, ул. Тополиная ПВ-3 (территория ПНИ, расстояние более 200 м.).

2. ПВ-2 склады ГБУЗ ЦРБ.

- не допущены к проверке требуется спец. допуск.

3. ПВ-5 МОУ СОШ №3 ул. Ленина, 89.

- **неисправен.** (запас воды для нужд пожаротушения отсутствует).
- низкий уровень воды (заполнен на 30.%).
- не герметичен (не держит воду).
- не оборудован устройством для отбора воды.
- ближайший исправный источник ППВ: ул. Ленина ПГ-64 (территория МОУ СОШ №3), ул. Матросова, 31 ПВ-10 (расстояние более 200 м.)

4. ПВ-4 МОУ СОШ №6 ул. Синельникова, 2.

- **неисправен** (запас воды для нужд пожаротушения отсутствует).
- не герметичен (не держит воду).
- низкий уровень воды (заполнен на 20 %).
- забор воды затруднён (устройство для отбора воды отсутствует).
- ближайший исправный источник ППВ: ул. Мира, 149 ПГ-36, ул. Тополиная ПВ-3 (территория ПНИ, расстояние более 200 м.).

5. ПВ-11 РДК ул. Мира, 128.

- **неисправен** (запас воды для нужд пожаротушения отсутствует).
- низкий уровень воды (заполнен на 30 %).
- забор воды невозможен (устройство для отбора воды неисправно).
- мусор в водоёме.
- ближайший исправный источник ППВ: ул. Мира, 175 ПГ-23, ул. Тополиная ПВ-3 (территория ПНИ, расстояние более 200м.).

На данный момент в городе перечисленные пожарные водоемы **непригодны** для использования по назначению.

Пирс, расположенный на городском пруду исправен, готов к применению по назначению.

В черте г. Котово имеются следующие безводные участки (до ближайшего водоисточника свыше 500 метров):

- дачи ГПЗ, дачи НГДУ, ул. Луговая, ул. Сиреневая, ул. Лесная, ул. Кедровая,

**Осмотром наружного противопожарного водоснабжения сельских поселений  
Котовского района выявлено следующее:**

**1. На территории Бурлукского сельского поселения:**

- с. Бурлук\_ПК-9 по ул. Школьная 40: отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда;
- с. Бурлук\_ПВ-12 по ул. Победы 12: отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда, отсутствует наружное освещение;
- с. Бурлук\_ВБ-10 по ул. Школьная 42: отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда;

**2. На территории Лапшинского сельского поселения:**

- ст.Лапшинская: общий запас воды соответствует, замечаний нет;
- с. Смородино: пруд 500 м от села: отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда, отсутствует наружное освещение;  
(забор воды затруднён)

**3. На территории Купцовского сельского поселения:**

- с. Новониколаевка: пирс отсутствует у р. М.Ольховка, в засушливый период водозабор затруднен;
- с. Авилowo: пирс отсутствует у р. М.Ольховка, в засушливый период водозабор затруднен;

**4. На территории Мирошниковского сельского поселения:**

- с. Мирошники ВБ №2 по ул. Школьная, 7: отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля;
- с. Мирошники ПВ-1 по ул. Школьная 5: отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда, отсутствует наружное освещение;
- с. Мирошники пирс пруд «Безымянный»: отсутствует наружное освещение;
- с. Слюсарёво пирс №7 пруд «Гаврилов»: отсутствует наружное освещение;
- с. Слюсарёво ВБ №8 по ул.Советская, 20: отсутствует площадка с твердым покрытием.
- с. Дорошево ПВ №13 ул.Победы 18: отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда, отсутствует возможность забора воды пожарной техникой в зимний период, отсутствует наружное освещение;
- с. Сосновка ВБ №1 ул.Ленина12: - с. Гордиенки ПВ №5 (скважина): отсутствует площадка с твердым покрытием, отсутствует наружное освещение, отсутствует возможность забора воды пожарной техникой в зимний период.

**5. На территории Мокроольховского сельского поселения:**

- с. Неткачево: пруд отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда.
- с. Перещепное: пирс пруд «Зеленый», отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда;
- с. Перещепное ПВ№1: исправен не закопан забор воды затруднён;

- с. Крячки пруд северная окраина села: отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда;
- с. Крячки ПВ№1 ул.Школьная 2: отсутствует наружное освещение;

**6. На территории Моисеевского сельского поселения:**

- с. Ефимовка ПВ №1 (50м.куб.): исправен заполнен.
- с. Ефимовка пруд «Ефимовский»: отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда;

**7. На территории Попковского сельского поселения:**

- х.Попки пруд на окраине хутора: отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда, общий запас воды соответствует;
- с. Романово: общий запас воды соответствует, замечаний нет;
- с. Н.Коробки: общий запас воды соответствует, замечаний нет;

**8. На территории Коростинского сельского поселения:**

- с. Коростино ПВ№1: отсутствует площадка с твердым покрытием; отсутствует площадка с твердым покрытием для подъезда, отсутствует освещение.
- с.Племхоз ПК№1, ПК№2, ПВ№1: исправен, общий запас воды соответствует;

Вышеизложенные недостатки, неисправности, несоответствия, снижают оперативность при ликвидации пожаров на территории Котовского муниципального района и могут привести к крупным материальным ущербам и гибели людей на пожарах.